



Chiusini tipo:

A	Chiusino tipo Nottaris fig. 3500.60.50 (10 t, ghisa-calcestruzzo, non ventilato)
B	Chiusino tipo Nottaris fig. 3510.60.50 (10 t, ghisa-calcestruzzo, ventilato)

Tabella riassuntiva pozzetti di controllo:

Pozzetto n°	Profondità H (m) ca.	Diametro pozzetto D (cm)	Diametro tubo a monte D (mm)	Pendenza tubo a monte J (%)	Diametro tubo a valle D (mm)	Pendenza tubo a valle J (%)	Angolo α°	Chiusino tipo
2102	0.80	60/100	-	-	300	12.0	-	A
1076/2124	2.09/1.65	60/100	-	12.0	200/300	15.0/12.0	-	B
1077/2125	2.47/1.96	60/100	200/300	15.0/12.0	200/300	15.0/12.0	37°	A
1078/2126	2.57/2.04	60/100	200/300	15.0/12.0	250/300	15.0/12.0	37°/76°	A
1080/2127	2.35/1.64	60/100	250/300	15.0/12.0	250/300	15.0/12.0	-	A
1082	2.59/1.70	60/100	250/300	15.0/12.0	300/300	15.27/14.10	-	-
2123 a	1.10	60/80	-	-	300	41.10	-	A
2123	1.76	60/100	300	41.10	300	47.20	30°	A
1068/2118	2.01/1.09	60/100	160/160	-	200/300	15.0/15.0	-	A
1069/2119	2.47/1.55	60/100	200/300	15.0/15.0	250/300	15.0/15.0	36°/61°	A
1071/2120	1.92/1.00	60/100	250/300	15.0/15.0	250/300	15.0/15.0	-	A
1073/2121	2.14/1.22	60/100	250/300	15.0/15.0	250/300	15.0/15.0	-	A
1074	2.50/1.58	60/100	250/300	15.0/15.0	300/300	14.14/13.13	-	-
1066/2116	1.51/1.10	60/100	-	-	200/300	39.00/29.60	-	B
1067/2117	2.40/1.48	60/100	200/300	39.00/29.60	200/300	15.0/15.0	65°	A
1058/2108	2.23/1.51	60/100	-	-	200/300	15.0/15.0	-	B
1059/2109	2.48/1.76	60/100	200/300	15.0/15.0	200/300	15.0/15.0	74°	A
1060/2110	2.40/1.68	60/100	200/300	15.0/15.0	200/300	15.0/15.0	4°	A
1061	2.44/1.72	60/100	200/300	15.0/15.0	300/300	5.01/2.42	-	-

*) Indicativo provvisorio, da verificare in fase esecutiva prima della comanda.

Legenda:

Esistente:

- Canalizzazione acque luride
- Pozzetto d'ispezione a sistema separato (acque luride/acque meteoriche)
- Pozzetto d'ispezione acque luride
- Allacciamenti privati canalizzazione acque luride
- Canalizzazione acque meteoriche
- Pozzetto d'ispezione acque meteo
- Caditoie
- Fossa settica
- Pozzo perdente
- Pozzetto privato
- Caditoia - pozzo perdente

Esistente:

- Caditoie stradali da rifare nella stessa posizione dell'esistenti
- Caditoie stradali esistenti da eliminare

Nuovo:

- Canalizzazione acque luride
- Pozzetto d'ispezione a sistema separato (acque luride/acque meteoriche)
- Pozzetto d'ispezione acque luride
- Allacciamenti privati alla canalizzazione comunale acque luride
- Canalizzazione acque meteoriche
- Pozzetto d'ispezione acque meteoriche
- Caditoie

① Riferimento alle sezioni tipo - vedi piano N° 312.18-200-04

N°	Dis.	Data	Correzioni
-	-	-	-

Committente	Comune di Biasca		
Oggetto	Canalizzazione comunale acque luride e meteoriche Vie Zurigo, Losanna, Berna, Basilea		
Progetto	PROGETTO D'APPALTO		
Nome piano	Planimetria canalizzazione - 1:500		
GIANORA E ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA SA		Via Parallela 15 C.P. 1305 CH-6710 Biasca Tel. +41 (0)91 862 40 27 Fax +41 (0)91 862 40 29 info@gianora.ch www.gianora.ch	312.18 200-02 1:500 04.02.2019 84 x 60